

Infoblatt Feuerwehrkomponenten

Die Feuerwehr ist im Vorfeld zu hören und zum Errichtergespräch (Anhang 2 TAB) einzuladen. Dabei sind z.B. die Lage- und die Anzahl der Gebäudeschlüssel festzulegen.

Feuerwehrschlüsseldepot FSD




Gebäudeschließung

Anzahl der Schlüssel ist mit der Feuerwehr abzustimmen!

Landkreisschließung

Zylinder RAV-844 1-1

Schlüsselsafe für Tore o.ä. Achtung! Nicht zulässig für Gebäudeschließung!



Torschließung Betreiber
Anzahl der Schlüssel ist mit der
Feuerwehr abzustimmen!

Landkreisschließung
Zylinder SAA-8550 9-2

Freischaltelement



Landkreisschließung
Zylinder SAA-8550 9-2

Feuerwehrbedienfeld



Landkreisschließung

Zylinder SAA-8550 9-1

Feuerwehr - Informationscenter

- Feuerwehr- Bedienfeld
- Feuerwehrranzeigetableau



Objektschließung / Sonderschließung Betreiber

Zugänglich für Betreiber

Landkreisschließung

Zylinder SAA-8550 9-1

Sonderlösungen z.B. Abschaltungen PV / elektr. Tore usw.

mit Schlüsseldepot



**Objektschließung /
Sonderschließung
Betreiber**

ohne Schlüsseldepot



Landkreisschließung

Zylinder SAA-8550 9-1 im
Innenbereich

Zylinder SAA-8550 9-2 im
Aussenbereich